



Injection sur départ distribution

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 Thermomètre départ ECS | 8 Canalisation à l'égout | 15 Plate forme de rétention | 22 |
| 2 Thermomètre retour ECS | 9 Manchette de contrôle retour ECS | 16 Traitement filmogène | 23 |
| 3 Clapet antipollution EA | 10 Manchette de contrôle départ ECS | 17 | 24 |
| 4 Pot à boue retour ECS | 11 Prise échantillon départ ECS | 18 | 25 Trappe de visite ballon |
| 5 Dégazage départ ECS | 12 Prise échantillon retour ECS | 19 | 26 |
| 6 Pompe(s) de bouclage | 13 Vanne d'extraction retour ECS | 20 | |
| 7 Vanne de chasse ballon | 14 Injection Ø 15/21 sur manchette | 21 | 27 |



76, avenue du Château
BP 50734
95004 CERGY PONTOISE

Tél. 01.30.37.16.35 Fax.01.30.37.93.16

www.exeau.fr

benoit@exeau.fr